

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2018102

Product **PF Subliem**

Houder **Koninklijke Peitsman BV**
Boterdiep 56
NL-3077 AW Rotterdam
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens EN-ISO 10140-3:2015

Eengetalsaanduiding volgens EN-ISO 717-2:2013

TFI-report
481026-04



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2018-06-12

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Sekisui Alveo
Productnaam	Alveocel LU 4301-2mm LD200
Dikte	2 mm
Toepassing op	betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	kliklaminaat 6-10 mm

Geldig tot **2023-06-12**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE
STICHTING
GELUIDSHINDER

