

# Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2018003



Product **Ecopearls met  
Jumpax Nature**

Houder **Unifloor Underlay Systems**  
Arnsbergstraat 4  
NL 7418 EZ Deventer  
The Netherlands

**Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op houten basisvloer**  
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3  
Eengetalsaanduiding volgens ISO 717-2:2013

**Peutz-rapport  
A3227-1-RA**

**PEUTZ**

**Testresultaat  
 $\Delta L_{lin} = 16$  dB**

**Testdatum  
2017-11-13**

## Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Ecopearls met Jumpax Nature
Dikten	Ecopearls: 2 cm, Jumpax Strong: 14,5 mm
Toepassing op	Houten basisvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Getest zonder bovenvloer

**Geldig tot**

**2022-11-13**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

NEDERLANDSE  
STICHTING  
GELUIDSHINDER

