

Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2020002

Product **Heat-Foil**

Holder **Unifloor B.V.**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer
Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010
Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

SWA-rapport
A-2020-237-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10 \text{ dB}$

Testdatum
2020-06-22

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Heat-Foil
Dikte	1,2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Lamelparket 12-16 mm

Geldig tot **2025-06-22**

Nederlandse Stichting Geluidshinder



Certificaat t.b.v. NSG geluidkeurmerk

Certificaatnummer 2020003

Product **Heat-Foil**

Holder **Unifloor B.V.**
Arnsbergstraat 4
NL 7418 EZ Deventer
The Netherlands

Verbetering contactgeluidisolatie vloerafwerking op betonvloer

Laboratorium metingen volgens ISO 10140-3:2010

Eengetalsaanduiding volgens NEN-EN-ISO 717-2

SWA-rapport
A-2020-234-01



Testresultaat
 $\Delta L_{lin} = 10$ dB

Testdatum
2020-06-22

Productspecificaties

Fabrikant/Leverancier	Unifloor Underlay Systems
Productnaam	Heat-Foil
Dikte	1,2 mm
Toepassing op	Betonvloer
Geschikt voor type bovenvloer	Kliklaminaat 6-10 mm

Geldig tot **2025-06-22**

Nederlandse Stichting Geluidshinder

